

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«08» августа 2023 г.
учётный № проверки 56230061000207138222



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-93-76, e-mail: oren@56.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 628/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: *Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71».*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения: *начальника ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главного Государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Пасечного Александра Викторовича от 08.08.2023 № 628.*

выездная проверка проведена: в период с «18» августа 2023 года - по «21» августа 2023 года.

1) старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Михайловой Екатериной Евгеньевной.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: *внеплановая выездная проверка по адресу:
460052, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Джангильдина, дом 6;*

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовали представители контролируемого лица:
и.о. директора МОАУ «СОШ №71»» Пакскина Ольга Олеговна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3		
1.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. При эксплуатации (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (фактически – во время проведения проверки был предоставлен проект 2008 года.).	п. 54 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС России от 28 апреля 2023 г. № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479»	28.08.2023	
2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии (фактически световой оповещатель «Выход» на 1 этаже здания в районе расположения кабинетов технологии, в районе лестничной клетки № 2, на втором этаже находятся в неисправном состоянии, звуковое оповещение в дальнем крыле здания (где располагается лестничная клетка № 2) на уровне второго и третьего этажа не запустилось при срабатывании АУПС.	ст. 4, 6, 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 54 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479	28.08.2023	
3.	Монтажный зазор противопожарной двери (установленной на первом этаже в электрощитовой не оштукатурен цементно-песчаным раствором или негорючим волокнистым теплоизоляционным материалом, смоченным цементно-песчаным раствором (фактически – имеются сквозные зазоры по периметру всей дверной коробки).	ст. 4, 6, 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.3 ГОСТ Р 57327-2016; п. 15 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479	28.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
Михайлова Екатерина Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Предписание от для исполнения получил (а):

директор Берина т.л.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

МФ
(подпись)

« 28 » августа 2023 г.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

